

Kontrolný a skúšobný plán stavby

Stavba:	Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu, Tomášovce		Miesto:				Vypracoval: banet s.r.o.		
	Stavebný proces	Predmet	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Výsledok	Kontrolu vykonal	Kontrolu preveril	Kontrolu prebral	Poznámky, doklady
P.č.	kontroly								protokol o prevzati a odovzdaní staveniska
1.	Lešenie	stavbyvedúci	stavbyvedúci	vizuálne					stavebný denník
2.	Nové výplne otvorov	stavbyvedúci	stavbyvedúci	meranie / manuálne					stavebný denník
3.	Zateplovací systém	stavbyvedúci	stavbyvedúci	meranie / vizuálne / vodováha					stavebný denník
4.	Vykurovania	revízny technik	revízny technik	vizuálne					stavebný denník
5.	Tlaková skúška rozvodov a vykurovacieho systému	revízny technik	revízny technik	meranie					stavebný denník
6.	Bleskozvod	revízny technik	revízny technik	meranie					revízná správa
7.	Kontrola uloženia izolácie strechy	revízny technik	revízny technik	meranie					stavebný denník
8.	Kotol	revízny technik	revízny technik	meranie					revízná správa
9.	Prípojka NN	revízny technik	revízny technik	meranie					revízná správa
10.	Elektroinštalácia	revízny technik	revízny technik	meranie					revízná správa
11.	Vzduchotechnika	revízny technik	revízny technik	meranie					stavebný denník

STN 738101, STN 733134, STN 732901:2015, STN EN 62305-3, STN EN 14336, STN EN 15378, STN EN 14336, STN EN 15378, STN 602305, STN 331500, STN 331600, STN 331610, STN 733134, STN EN 15378